

| Month | Sewage Flows Year 2018 | | | | | Usage | Calculated | Sludge | Removal Efficiency | |
|-----------|------------------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|------------|--------|------------------------------|--|
| | Avg. Day | Max Day | Total | Total | Total | % Plant | Volume | Bins | CBOD5 0.966879584 | |
| | Flow | Flow | Treated | ByPass | Volume | Capacity | Hauled | Hauled | Suspended Solids 0.959007382 | |
| | m3 | m3 | Volume ML | Volume ML | ML | | M3 | | Total Phosphorus 0.935336976 | |
| January | 5458.1 | 5955 | 169201 | | 169201 | 61% | 128.9 | 13 | | |
| February | 5267.8 | 5685 | 147497 | | 147497 | 59% | 108.3 | 11 | | |
| March | 5409.9 | 6024 | 167707 | | 167707 | 60% | 95.0 | 9 | | |
| April | 5543.1 | 6269 | 166292 | | 166292 | 62% | 105.7 | 11 | | |
| May | | | | | | 0% | | | | |
| June | | | | | | 0% | | | | |
| July | | | | | | 0% | | | | |
| August | | | | | | 0% | | | | |
| September | | | | | | 0% | | | | |
| October | | | | | | 0% | | | | |
| November | | | | | | 0% | | | | |
| December | | | | | | 0% | | | | |
| Sum | | | | 0 | 650697 | | 437.9 | 44 | | |
| Average | 5420 | | 162674 | | 162674 | 60% | 109.5 | 11.0 | | |
| Max | | 6269 | 169201 | | 169201 | | | 13 | | |
| C of A | 9000 | 18000 | | | | | | | | |

| | BOD5/CBOD5 | | | Suspended Solids | | | Total Phosphorus | | | Nitrogen | | E. Coli |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | Avg. Raw | Avg. Eff. | Avg. Load | Avg. Raw | Avg. Eff. | Avg. Load | Avg. Raw | Avg. Eff. | Avg. Load | Avg. Raw | Avg. Eff. | Geo Mean |
| | BOD | CBOD | CBOD | S.S | S.S | S.S | T.P | T.P | T.P | TKN | Total N | Counts |
| | (mg/L) | (mg/L) | (kg/day) | (mg/L) | (mg/L) | (kg/day) | (mg/L) | (mg/L) | (kg/day) | (mg/L) | (mg/L) | /100ml |
| January | 102.6 | 3.3 | 18.1 | 155.8 | 6.4 | 34.8 | 2.64 | 0.22 | 1.19 | 19.4 | 8.1 | 69.5 |
| February | 112.0 | 2.5 | 13.0 | 157.2 | 6.2 | 32.5 | 2.82 | 0.17 | 0.87 | 21.8 | 11.1 | 14.1 |
| March | 104.5 | 3.1 | 16.7 | 156.5 | 7.6 | 41.4 | 2.73 | 0.16 | 0.86 | 19.1 | 12.6 | 14.1 |
| April | 103.6 | 5.1 | 28.1 | 167.2 | 5.9 | 32.7 | 2.79 | 0.16 | 0.86 | 19.3 | 13.1 | 32.8 |
| May | | | | | | | | | | | | |
| June | | | | | | | | | | | | |
| July | | | | | | | | | | | | |
| August | | | | | | | | | | | | |
| September | | | | | | | | | | | | |
| October | | | | | | | | | | | | |
| November | | | | | | | | | | | | |
| December | | | | | | | | | | | | |
| Average | 105.7 | 3.5 | 19.0 | 159.2 | 6.5 | 35.4 | 2.7 | 0.18 | 0.95 | 19.9 | 11.2 | 32.6 |
| Max | 112 | 5.1 | 28.1 | 167.2 | 7.6 | 41.4 | 2.8 | 0.22 | 1.19 | 21.8 | 13.1 | 69.5 |
| C of A | | 25 | 225 | | 25 | 225 | | 1.0 | 9.0 | 200 | 6.0 | 200 |