

Month	Sewage Flows Year 2018					Usage	Calculated	Sludge	Removal Efficiency	
	Avg. Day	Max Day	Total	Total	Total	% Plant	Volume	Bins	CBOD5 0.971127849	
	Flow	Flow	Treated	ByPass	Volume	Capacity	Hauled	Hauled	Suspended Solids 0.967353649	
	m3	m3	Volume ML	Volume ML	ML		M3		Total Phosphorus 0.942273847	
January	5458.1	5955	169201		169201	61%	128.9	13		
February	5267.8	5685	147497		147497	59%	108.3	11		
March	5409.9	6024	167707		167707	60%	95.0	9		
April	5543.1	6269	166292		166292	62%	105.7	11		
May	6804.3	13977	210932		210932	76%	129.7	12		
June	6860.6	10382	205818	1410	205818	76%	125.3	13		
July	5918.2	8623	183465		183465	66%	124.7	12		
August	5068.6	6250	157126		157126	56%	118.6	12		
September	5652.2	8044	169565		169565	63%	106.5	10		
October	7725.6	9271	239494		239494	86%	99.6	11		
November	6691.5	7840	200745		200745	74%	110.1	12		
December						0%				
Sum				1410	2017842		1252.4	126		
Average	6036		183440		183440	67%	113.9	11.5		
Max		13977	239494		239494			13		
C of A	9000	18000								

	BOD5/CBOD5			Suspended Solids			Total Phosphorus			Nitrogen		E. Coli
	Avg. Raw	Avg. Eff.	Avg. Load	Avg. Raw	Avg. Eff.	Avg. Load	Avg. Raw	Avg. Eff.	Avg. Load	Avg. Raw	Avg. Eff.	Geo Mean
Month	BOD	CBOD	CBOD	S.S	S.S	S.S	T.P	T.P	T.P	TKN	Total N	Counts
	(mg/L)	(mg/L)	(kg/day)	(mg/L)	(mg/L)	(kg/day)	(mg/L)	(mg/L)	(kg/day)	(mg/L)	(mg/L)	/100ml
January	102.6	3.3	18.1	155.8	6.4	34.8	2.64	0.22	1.19	19.4	8.1	69.5
February	112.0	2.5	13.0	157.2	6.2	32.5	2.82	0.17	0.87	21.8	11.1	14.1
March	104.5	3.1	16.7	156.5	7.6	41.4	2.73	0.16	0.86	19.1	12.6	14.1
April	103.6	5.1	28.1	167.2	5.9	32.7	2.79	0.16	0.86	19.3	13.1	32.8
May	79.8	2.6	15.9	154.9	8.2	56.3	2.50	0.20	1.36	17.2	10.9	67.7
June	64.3	3.0	22.3	138.8	6.5	46.5	2.02	0.14	0.97	14.6	8.7	21.7
July	84.4	2.0	11.1	150.2	2.8	17.1	2.34	0.08	0.46	17.7	8.3	7.3
August	113.0	2.0	10.6	181.2	3.0	15.6	2.98	0.16	0.81	22.0	9.06	16.4
September	112.8	2.3	13.2	174.0	3.7	20.4	3.27	0.13	0.74	21.5	7.62	6.7
October	76.8	2.0	15.3	125.9	2.5	20.3	1.84	0.12	0.90	15.0	6.94	10.0
November	81.8	2.0	13.3	141.4	2.8	19.1	2.48	0.10	0.68	18.2	8.9	11.9
December												
Average	94.1	2.7	16.1	154.8	5.1	30.6	2.6	0.15	0.88	18.7	9.6	24.7
Max	113	5.1	28.1	181.2	8.2	56.3	3.3	0.22	1.36	22	13.1	69.5
C of A		25	225		25	225		1.0	9.0	200	6.0	200